

Согласовано

Взам. инв. №

Дата

Лист №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрасного листа	Код оборудования, изделия, материал	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
K1,K2	Котел  стальной водогрейный КСВа-0,63 “БК-34”			ООО МПВФ “Энергетик”	шт.	2		
K3,K4	Горелка Р60 М PR S D50			СІВ UNIGAS	шт.	2		
K5-K7	Сетевые насосы							
	Агрегат электронасосный							
	произв. Q=6–4,2м³, напор Н=11,6–26м,  мощн.электр.двиг. N=2,2кВт	212		LOWARA	шт.	3		
K8,K9	Подпиточные насосы							
	Агрегат электронасосный							
	произв. Q=1,2–4,2м³, напор Н=15–42,5м,  мощн.электр.двиг. N=0,55кВт	204		LOWARA	шт.	2		
K10	Питательный бак  V=1,1м			ООО МПВФ “Энергетик”	шт.	1		
K11	Система химдеарации			“BWT”	шт.	1		
K12	Фильтр умягчитель			“BWT”	шт.	4		
K13	Бак-дозатор солевого раствора			“BWT”	шт.	2		
K14	Насос химводоочистки							
	Агрегат электронасосный							
	Произв. Q=1,2–4,2м³, напор Н=15–42,5м,  мощн.электр.двиг. N=0,55кВт	204		LOWARA	шт.	1		
K15	Тепловой счетчик АКВА-МВТ с преобразователем  UL TRAHEAT				шт.	1		
K16	Регулирующий клапан с приводом	R231		BELIMO	шт.	1		
1,2	Задвижка поворотная “Багерфляй”, Ду100	физ.225		Zetkama	шт.	2		
3-6	Задвижка поворотная “Багерфляй”, Ду80	физ.225		Zetkama	шт.	4		
7-16	Задвижка поворотная “Багерфляй”, Ду50	физ.225		Zetkama	шт.	10		
17	Кран шаровой муфтовый Ду 32, Ру16				шт.	1		
18-31	Кран шаровой муфтовый Ду 25, Ру16				шт.	14		
32-38	Кран шаровой муфтовый Ду 15, Ру16				шт.	7		
39	Регулятор давления	DR		“BWT”	шт.	1		
40-61	Кран для спуска воздуха Ду 15, Ру16				шт.	22		
62,63	Клапан обратный муфтовый Ду25, Ру16				шт.	2		
64-66	Клапан обратный муфтовый Ду50, Ру16				шт.	3		
67-70	Фильтр сетчатый  фланцевый Ду 50, Ру16			Zetkama	шт.	4		
71-73	Фильтр сетчатый  муфтовый Ду 25, Ру16				шт.	3		
74	Фильтр механический	DIAGO 18RF			шт.	1		
75	Вентиль электромагнитный запорный муфтовый	21W3KB250			шт.	1		
76	Счетчик исходной воды Q=50,0м³, PN=1,6MPa			SENSUS	шт.	1		
77	Счетчик исходной воды Q=7,0м³, PN=1,6MPa			SENSUS	шт.	1		
78,79	Пожарная задвижка Ду50, Ру 10				шт.	2		
80-83	Клапан предохранительный	6301M		АРМАК	шт.	4		
84,85,92	Кран для спуска воздуха Ду 15, Ру16				шт.	3		
	Трудопроводаы							
86	Труба 89,0х4,0 ст 20	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78			мм	3570		
87	Труба 76х3,5 ст 20	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78			мм	10090		
88	Труба 57,0х4,0  ст 20	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78			мм	11600		
89	Труба 32х3,0  ст 08КП	ГОСТ 3262-75			мм	10670		
90	Труба 20х2,8  ст 1КП	ГОСТ 3262-75			мм	3560		
91	Труба 102,0х4,0 ст 20	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78			мм	15220		

Изм.

Колуч.

Лист

МРЗж

Подп.

Дата

Маринин

Лисьяный

53.00.00.00.00.00 ТМ.С

Тепломеханическая часть

Спецификация

Страница

Р

Лист

1

Листов

2

МПВФ

“Энергетик”

