53.00.00.00.00.00-ЭМ

А – А



В – В



В Б



В Б

Б – Б



1. Позиционные обозначения элементов см. .схему электрическую пинципиальную.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоеденения контура заземления нанести соответствующий знак.

						53.00.00.00.00.00–ЭМ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-2,0Г(Э) мощностью 1,26 МВт. План размещения электрооборудования	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Луговский И.						1:20
Пров.		Луговский В.				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.						ООО МПВФ "Энергетик"		
Утв.								

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.