



А – А



1. Горизонтальні ділянки трубопроводів виконати з ухилом не менш ніж 0,002
2. Трубопроводи ізолювати відповідно схемі комбінованій, після чого нанести розпізнавальне забарвлення згідно "Правил"
3. Зварні шви трубопроводів по ГОСТ 16037-80, інші 5264-80
4. Позиції обладнання, арматури з вказівками марок, типів, позначень див. комплект ВК.С

						57.00.00.00.00.00-ВК	
Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разробив		Стецюк				Блочно-модульна водогрійна котельна установка БМВКУ-6,3Г(3)	Стадия: РП; Масса: ; Масштаб: 1:20
Перевірив		Маринін					Лист: ; Листов: 1
						Водопровід і каналізація	ООО МВВФ "Енерготик"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.