

Перв. примен.	№ Жгута, кабеля	Откуда	Куда	Длина, м	Маркировка	Тип кабеля	Данные провода	Примечание
Справ. №	H1	QS	ЩДО	5		КГ	3x95+1x50	
	H2	ЩДО	M1	8		ПВС	3x6,0	
	H3	ЩДО	M2	7		ПВС	3x6,0	
	H4	ЩДО	M3	9		ПВС	3x6,0	
	H5	ЩДО	M4	15		ПВС	3x1,5	
	H6	ЩДО	M5	15		ПВС	3x1,5	
	H7	ЩДО	M6	10		ПВС	3x1,5	
	H8	ЩДО	ЩО	10		ПВС	3x1,5	
	H9	ЩО	EL 1,EL 2	15		ПВС	2x0,75	
	H10	ЩО	EL 3,EL 4,XS4,SA5	20		ПВС	2x1,5	
	H11	SA5	EL5	4		ПВС	2x0,75	
	H12	ЩО	EL 6,EL 7	18		ПВС	2x0,75	
	H13	ЩО	EL 8,EL 9	23		ПВС	2x0,75	
	H14	ЩО	XS5,SA6,XS6,SA 7	25		ПВС	2x1,5	
	H15	SA6	EL 11	5		ПВС	2x0,75	
Подп. и дата	H16	SA 7	EL 12	5		ПВС	2X0,75	
	H17	ЩО	M8-M11	35		ПВС	2X0,75	
	H18	ЩДО	ЩН	3		ПВС	2X1,5	
	H19	ЩДО	TPM12	1		ПВС	2X0,75	
	H20	TPM12	LR230A	7		ПВС	3X0,75	
	H21	TPM12	T°	8		МКЕШ	3X0,5	
	H22	ЩДО	KM7	8		ПВС	2X075	
	H23	KM7	M12	5		ПВС	2X0,75	
	H24	ЩДО	XS3	10		ПВС	2X0,75	
	H25	ЩДО	SA8	8		ПВС	2X1,5	
	H26	SA8	EL 12-EL 16	24		ПВС	2X1,5	
	H27	ЩДО	GB	3		ПВС	2X1,5	
	H28	ЩДО	P91 (K30)	15		ПВС	4x2,5	
Инв. № подл.						57.00.00.00.00.00-ЕМ		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блочно-модульная водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) Кабельний журнал		
	Разраб.	Луговський						
	Пров.	Луговський						
	Н.контр.							
						Лит. РП		
						Лист 12		
						Листов 2		
						ТОВ МВВФ "Енергетик"		
						Копировал		
						Формат А3		

		№ Жзута, кабеля	Откуда	Куда	Длина, м	Маркировка	Тип кабеля	Данные провода	Примечание
		Н29	ЩДО	Р91 (К31)	20		ПВС	4x2,5	
		Н30	ЩДО	Р91 (К32)	25		ПВС	4X2,5	
		Н31	ЩДО	XS2	10		ПВС	2x0,75	
		Н32	ЩДО	ЩК 01.1	6		ПВС	4x6,0	
		Н33	ЩК 01.1	М13	9		ПВС	2x0,75	
		Н34	ЩК 01.1	Калорифер 1	8		ПВС	4x4,0	
		Н35	ЩДО	ЩК 01.2	15		ПВС	4X6,0	
		Н36	ЩК 01.2	Калорифер 2	8		ПВС	4X4,0	
		Н37	ЩК 01.2	М14	9		ПВС	2x0,75	
		Н38	ЩДО	BE(107)	12		ПВС	2x0,75	
		Н39	ЩДО	KE1(108)	22		ПВС	2X0,75	
		Н40	ЩДО	ВА	1		ПВС	2x0,75	
		Н41	ЩДО	Датчики SL	10		ПВС	4X0,75	
		Н42	ВН	ИП2	12		МКЕШ	3x0,5	
		Н43	ВН	ИП1	2		МКЕШ	2x0,5	
		Н44	ЩВО	XS1, ВН	10		ПВС	2X(2x0,75)	
		Н45.1(2,3)	Р91 (К30(31,32))	БАУ-ТП-1.1(2,3)	7		ПВС	2X0,75	х3
		Н46.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ВА1.1(2,3)	1		ПВС	2x0,75	х3
		Н47.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	Р91 (К30(31,32))	7		ПВЗ	7X(0,75)	х3
		Н48.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ВР3.1(2,3)	6		ПВС	2x,0,75	х3
Н49.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ВР2.1(2,3)	6		ПВС	2x0,75	х3		
Н50.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ВР1.1(2,3)(М4(5))	5		ПВС	3x0,75	х3		
Н51.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ТР3.1(2,3)	8		МКЕШ	3X0,5	х3		
Н52.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ТР2.1(2,3)	5		МКЕШ	3X0,5	х3		
Н53.1(2,3)	БАУ-ТП-1.1(2,3)	ТР1.1(2,3)	5		МКЕШ	3X0,5	х3		
Н54	ЩДО	НД,ВД	7		ПВС	3x0,75			
Инв. № подл.								57.00.00.00.00.00-ЕМ	Лист 12/2