



- *Размеры для справок
- Позиции оборудования, арматуры с указанием марок, типов, обозначений см. комплект ГСВ.С
- Сварные швы: газопровод по ГОСТ 16037-80, остальные по ГОСТ 5264-80.
- Для уплотнения резьбовых соединений использовать льняную пряжу ГОСТ 10330, пропитанную свинцовым суриком ГОСТ 19151, замешаном на олифе ГОСТ 7931.
- Манометры смонтировать по месту соответственно схеме (см. комплект 54.00.00.00.00.00-ГСВ Схема принципиальная).

						54.00.00.00.00.00-ГСВ			
						Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-0,63Г(З)	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РП		1:25
Разработал	Стецюк								
Проверил	Маринин						Лист 3	Листов 3	
						Газоснабжение внутреннее Газопроводы	000 МПВФ "Энергетик"		