



- Горизонтальні ділянки трубопроводів виконати з ухилом не менш ніж 0,002
- Трубопроводы ізолювати відповідно схемі комбінованої, після чого нанести розпізнавальне забарвлення згідно "Правил"
- Зварні шви трубопроводів по ГОСТ 16037-80, інші 5264-80
- Позиції обладнання, арматури з вказівками марок, типів, позначень див. комплект ТМС

						57.00.00.00.00.00-ТМ				
Ізм.	Кален.	Лист	№рек.	Підп.	Дата	Блочно-модульна водогрійна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З)	Стадія	Масштаб	Масштаб	
Розробл.		Спеціал.					РП		1:40	
Перевірл.		Маршкін					Лист 4	Листов 5		
						Тепломеханічні рішення Мережі трубопроводів. План	ТОВ МВВФ "Енергетик"			