



1. Умовні позначення елементів див. 57.00.00.00.00.00-TE3 та 57.00.00.00.00.00.00-E4.
2. Електрообладнання, що не має надійного контакту з металічними елементами конструкції модуля, необхідно заземлити згідно з вимогами ПБЕ.
3. Модулі котельні заземлити на місці монтажу згідно з вимогами ПБЕ. В місці приєднання контура заземлення нанести відповідний знак.

						57.00.00.00.00.00-EM			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Блочно-модульна водогрізна котельня установка БМВКУ-6,3Г(З) План розміщення електрообладнання			
Разраб.	Лугодський І.					РП		1:20	
Прод.	Лугодський В.					Лист 10	Листов 2		
						ТОВ МВВФ "Енергетик"			