



Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
БАУ-ТП-1	Блок автоматического управления БАУ-ТП-1	1	с БКЗ-2 и ФДА
ВА	Сирена "Дуэт" С-03С/220 В	1	СС-1
РВ, РГ, РР	Электропривод GRUNER 227-230-05-P5	3	
К1, К2	Клапан отсекающий, клапан горелки	2	
К3	Клапан контроля герметичности	1	Ду 20
К4	Клапан запальника	1	Ду 15
ВЛ	Фотодатчик ФДА	1	
BP1	Датчик давления РА 22 SR	1	4 – 20 мА
BP2	Датчик давления В 12 СN	1	
BP3, BP9	Датчик-реле DL 2Е-1	2	
BP4, BP10	Датчик-реле DL 10Е-1	2	
BP5, BP6, BP8	Датчик-реле DG 50U-3	3	
BP7	Датчик-реле DL 50Е-1	1	
TV	Трансформатор ОС 33-730	1	
BSJ	Колонка уровнемерная	1	4 электрода
M5	Электродвигатель насоса ЦНС-2,2-0,94	1	1,5 кВт
M6	Электродвигатель вентилятора горелки	1	1,1 кВт
M7	Электродвигатель дымососа Д-3,5	1	3,0 кВт

1. Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты и состояние контактов датчиков согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М ХХI").

2. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.