

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Справ. №			
	ЩВ0	Щит вспомогательного оборудования	1	МКП 862				
	PI	Счетчик однотарифный ЦЭ6803В	1	10-100 А				
	ЩО	Щиток осветительный ЩО-6Н	1					
	EL1,EL2	Светильник ЛПП 2×18	2					
	EL3	Светильник ЛПП 2×36	1					
	EL4,EL5	Светильник НРБ 1402	2					
	БАУ-ТП	Блок управления и сигнализации "Альфа-М XXI"	1	с БКЭ-2 и ФДА				
	ВА	Звонок ЗД 47	1	220 В				
	ЩК01	Щит управления калорифером ЩК-01	1					
	QS	Ящик с перекидным рубильником ЯРРП-100	1					
		Выключатель автоматический трехполюсный						
	QF1	ВА 47-100 I <sub>н</sub> =80 А	1					
	QF9	ВА 47-100 I <sub>н</sub> =32 А	1					
	QF8	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =25 А	1					
	QF7	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =3 А	1					
	Выключатель автоматический однополюсный							
Подл. и дата	QF2	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =5 А	1					
	QF3,QF10	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =10 А	2					
	QF4-QF6	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =3 А	5	QF11,QF12				
	KM1	Контактор малогабаритный КМИ-10910	1					
	KK1	Электротепловое реле РТИ-1307	1					
	K1,K2	Реле промежуточное РЭК77/3	2					
		с разъемом розеточным модульным РРМ77/3	2					
	SB1,SB2	Кнопки управления АРВВ-22N	1					
	HL1-HL3	Светосигнальный индикатор АЛ-22 230 В	3	зеленый				
	HL4	АЛ-22 230 В	1	красный				
	SA1,SA2	Тумблер 1121	2					
	XS1	Розетка 1-я Schuko с бел/кр IP44	1					
	Подл. и дата						Изм. Лист № докум. Подп. Дата	
37.00.00.00.00.00-ЭМ								
Инд. № подл.	Разраб.	Луговский			Транспортабельная котельная установка ТКУ-0,7М(Э) Схема электрическая принципиальная	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Маринин					6	3
	Н.контр.					000 МПВФ		
	Утв.					"Энергетик"		

Инв. № подл.					Подп. и дата					Взам. инв. №					Инв. № дубл.					Подп. и дата				
</																								