



Позиционное обозначение	Наименование	Количество	Примечание
EL 1,3,5,7,10	Светильник ЛПП 2х36	5	рабочее освещение
EL 2,4,6,8,9,11	Светильник ЛПП 2х20(18)	6	рабочее освещение
EL 12	Светильник НЛБ 1402 черный/абал с решеткой 60 Вт	1	рабочее освещение
EL 13-EL 18	Светильник НЛБ 1402 черный/абал с решеткой 60 Вт	6	аварийное освещение
SA 4-SA 6	Выключатель 1-клав. дел. IP44	3	
XS 1-XS 6	Разетка 1-я Schuko с дел./кр IP44	6	
ЩО	Щит освещения ЩМР 6	1	рабочее освещение

1. Позиционные обозначения элементов см. схему электрическую принципиальную.
2. Электрооборудование, не имеющее надежного контакта с заземленными металлическими конструкциями котельной, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Модули котельной на месте монтажа заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. В месте присоединения контура заземления нанести соответствующий знак.

						48.00.00.00.00.00-ЭМ					
Изм.	Колуч.	Лист	ИРД	Лист	ИРД	Подп.	Дата	Транспортируемая котельная установка ТКУ-2ВРЗ/Освещение	Стадия	Масштаб	Масштаб
									РП		1:20
									Лист	10	Листов
								ООО МПВФ "Энергетик"			