

Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание			
	QS	Рубильник перекидной ЯПРП-100	1				
	ЩВО	Щит вспомогательного оборудования МКП 8.65.25	1				
	PI	Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В	1	1-100 А			
	БАУ-ТП-11(2)	Блок управления и сигнализации "Альфа-М XXI"	2	С БКЭ-2			
		Выключатель автоматический трехполюсный					
	QF1	ВА 88-32 I <sub>н</sub> =100 А	1				
	QF4-QF6	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =40 А	3				
	QF3	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =5 А	1				
		Выключатель автоматический однополюсный					
Справ. №	QF11	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =32 А	1				
	QF17,19	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =16 А	2				
	QF16	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =10 А	1				
	QF2,QF8	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =5 А	2				
	QF7,9,10	ВА 47-29 I <sub>н</sub> =3 А	8	QF12-QF15, QF18			
	KM1	Контактор малогабаритный КМИ-10910	1	U <sub>к</sub> =220 В			
	KK1	Электротепловое реле РТИ 1308	1				
	KM2	Пускатель в оболочке КМИ-10960	1	U <sub>к</sub> =220 В			
	SB1,SB2	Кнопка управления АРВВ-22N	1				
	HL1-HL3	Светосигнальный индикатор AL-22	3	зеленый			
Подп. и дата	HL4	Светосигнальный индикатор AL-22	1	красный			
	SA1,SA2	Тумблер 1121	2				
	SA3-SA5	Выключатель 1-клав. бел. IP44	3				
	K1,K2	Реле промежуточное РЭК77/3 с разъемом	2	U <sub>к</sub> =220 В			
		розеточным модульным РРМ77/3	2				
	XS1-XS6	Розетка 1-я Schuko с бел/кр IP44	6				
	ЩН	Ящик с трансформатором ЯТП 0,25 220/12	1				
	ЩО	Щиток навесной ЩО-6Н	1				
	EL1,3,5	Светильник ЛПП 2×40(36) с лампами TL-D 36W	3				
	EL2,4,6,7	Светильник ЛПП 2×18 с лампами TL-D 18W	4				
Подп. и дата	44.00.00.00.00.00 ТЭЗ						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
	Разраб.	Луговский					
	Пров.	Маринин					
	Н.контр.						
	Утв.						
	Транспортибельная котельная установка ТКЧ-3,6Г (З)				Лит.	Лист	Листов
	Схема электрическая принципиальная					1	3
	Перечень элементов				ООО МПВФ "Энергетик"		

Инв. № подл.					Подп. и дата					Взам. инв. №					Инв. № дубл.					Подп. и дата				