



Экспликация оборудования

№	Наименование	Количество
I	Котел Е-1,0-0,9Р-3(З)	4
II	Система химводочистки AquaHard	1
III	Бак питательный V=1,1 м ³ (под крышей)	1
IV	Насос сетевой WLO CRONOLINE IL80-150-15-2	2
V	Насос подпиточный WLO MULTIVERT MVI 104	2
VI	Насос установки химводочистки WLO MULTIVERT MVI 204	2
VII	Приточная вентиляционно-отопительная установка	2
VIII	Щит пожарный	2
IX	Золословитель	4
X	Дымосос Д-3,5	4
XI	Бункер для топлива	4
XII	Труба дымовая ф530м, Н=30м	2
XIII	Санузел	1
XIV	Служебно-дымовое помещение	1
XV	Вентилятор ВК-15/10	4
XVI	Приточная вентиляционная установка	2

						48.00.00.00.00.00-ТМ			
						Транспортабельная котельная установка ТКУ-2,8Р(З)	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РП		1:50
Разработал		Стецюк					Проверил	Маринин	
							Лист	Листов	1
						Тепломеханическая часть	000 МПВФ		
						Размещение оборудования	"Энергетик"		