

Перв. примен.		Справ. №		37.00.00.00.00.00-АТМ										
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дцкл.		ОВЕН САУ-М7Е								
Инв. № подл.		Подп. и дата		Изм. Лист		№ докум.		Подп.		Дата		37.00.00.00.00.00-АТМ		
Т.контр.		Разраб.		Пров.		Маринин						Транспортабельная котельная установка ТКУ-0,7М(З)		
Н.контр.		Утв.		Лисяный								Контроль уровня питательной воды		
												Лит. Р		
												Масса		
												Масштаб		
												Лист 4		
												Листов 1		
												000 МПВФ "Энергетик"		
												Формат А4		

Питательный бак (К7)

Вентиль заполнения бака

Сигнализация НАУ

11 (фаза)

N (нейтраль)

КЭ1 (48)

HL4

SA2

BA

18

16

17

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Общий

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Реле РАБОТА (н. о.)

Реле РАБОТА (общ.)

Реле РАБОТА (н. з.)

Реле СИГНАЛ (н. о.)

Реле СИГНАЛ (общ.)

Реле СИГНАЛ (н. з.)

220 В 50 Гц

220 В 50 Гц