



# ПАСПОРТ

Руководство по монтажу и эксплуатации

Регуляторы давления газа

FRG/2MB MAX

RG/2MB MAX

**MADAS®**

## Оглавление

1. Описание и назначение .....	3
2. Технические характеристики .....	3
3. Сведения о сертификации .....	3
4. Материалы изделия .....	3
5. Устройство и работа .....	4
5.1. Регулятор FRG/2MB MAX .....	4
5.2. Регулятор FRG/2MB MAX .....	5
5.3. Регулятор RG/2MB MAX.....	6
5.4. Таблица пружин регулятора .....	7
5.5. Таблица пружин ПЗК .....	7
6. Габаритные размеры.....	8
7. Расходные характеристики .....	9
7.1. Регулятор RG/2MB MAX.....	9
7.2. Регулятор FRG/2MB MAX .....	9
8. Монтаж .....	10
8.1. Указания по монтажу.....	10
8.2. Ручной взвод.....	11
8.3. Калибровка.....	11
8.4. Пример настройки регулятора .....	11
9. Техническое обслуживание .....	11
9.1. Порядок разборки .....	12
10. Хранение.....	12
11. Транспортировка .....	12
12. Гарантийные обязательства.....	13
13. Сведения о рекламациях .....	13
14. Сведения о приёмке .....	13
15. Сведения о продаже.....	13
16. Сведения об изготовителе .....	14

## 1. Описание и назначение

Регулятор давления газа серии FRG/2MB MAX – RG/2MB MAX является регулятором прямого действия.

Регулятор предназначен для редуцирования и поддержания заданного давления природного газа, пропан-бутана, воздуха, азота и других неагрессивных газов. Регулируемым параметром является давление на выходе  $P_2$ .

Регулятор имеет встроенный запорный механизм (далее ПЗК) предназначенный для прекращения подачи газа при недопустимом повышении контролируемого давления газа.

Регулятор применяется на газорегуляторных пунктах, газораспределительных станциях, в узлах редуцирования газорегуляторных установок и на других объектах газоснабжения.



## 2. Технические характеристики

Наименование параметра	Серия	
	FRG/2MB MAX	RG/2MB MAX
Рабочая среда	Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы)	
Давление на входе, МПа	0,1 – 0,2	
Давление на выходе, кПа	см. таблицу	
Мин. пропускная способность, м3/час	0,1	
Присоединение резьбовое, Rp	DN 20 – DN25 - DN32 - DN 40 - DN 50 согласно EN 10226	
Присоединение фланцевое	DN 32 - DN 50 согласно ГОСТ 12820-80 (>DN50 под заказ)	
Класс точности	P2 (AC) = 5	
Коэффициент прочности	$f=4$ ( $6*4 = 24$ бар) согласно EN 88-2, статья 7.2.	
Макс. поверхностная температура	60 °C	
Температура окружающей среды	-40 ÷ +60 °C	
Время закрытия, сек	<1	
Класс герметичности	A	
Монтажное положение	горизонтальное	
Степень фильтрации	50 $\mu$	-
Средний срок службы, лет	не менее 10	

## 3. Сведения о сертификации

- Сертификат соответствия ТР № С-ИТ.МГ03.В.00093

## 4. Материалы изделия

- штампованный алюминий (UNI EN 1706),
- латунь OT-58 (UNI EN 12164),
- алюминий 11S (UNI 9002-5),
- нержавеющая оцинкованная сталь (UNI EN 10088),
- бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702),
- стекловолокно 30% нейлона.

## 5. Устройство и работа

### 5.1. Регулятор FRG/2MB MAX




Рис. 1

Регулятор (рис. 1) алюминиевая крышка (1); регулировочный винт выходного давления (2); пружина настройки выходного давления (3); крышка с отверстием (4); защитная мембрана регулятора (5); рабочая мембрана регулятора (6); корпус (7); стержень обтюратора (8); соединительная трубка (9); раструб обтюратора (10); обтюратор (11); рабочая мембрана ПЗК (12); защитная мембрана ПЗК (13); диафрагма верхнего диска (14); нижний диск мембранны ПЗК (15); пластиковая крышка (16); воронка ПЗК (17); регулировочный винт ПЗК (18); пружина настройки ПЗК (19); винт крепления воронки ПЗК (20); гайка M5 (21); блокировка мембранны гайки (22); соединения трубы (23); защитный колпачок рукоятки взвода (24); рукоятка взвода регулятора (25); уплотнительная шайба (26); уплотнительное кольцо (27); нижние крепежные винты (28); нижняя крышка регулятора (29); нижнее уплотнительное кольцо (30); фильтрующий элемент (31); заглушка (32); винты крепления воронки регулятора (33); верхний диск мембранны регулятора (34); нижний диск мембранны регулятора (35); гайка крепления мембрани (36); воронка регулятора (37).

За счет разности усилий, создаваемых газом в области высокого и низкого давления, направленный на перемещение затвора, а также усилия, создаваемого регулирующей пружиной (3) между клапаном и седлом, создается зазор, с помощью которого обеспечивается необходимое выходное давление регулятора. С помощью регулировочного винта (2) происходит точная настройка регулятора под заданные параметры выходного давления.

В случае аварийного повышения выходного давления мембрана запорного клапана (12) перемещается вверх, шток отсечного клапана выходит из соприкосновения со штоком запорного механизма запорного клапана, под действием пружины перекрывает вход газа в регулятор. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызвавших срабатывание запорного клапана.

**5.2. Регулятор FRG/2MB MAX**

Таблица 1

DN	Р2 (кПа)	Запорное устройство избыт. давления	Код резьбового соединения		Код фланцевого соединения	
			Pmax = 0,1 МПа	Pmax = 0,2 МПа	Pmax = 0,1 МПа	Pmax = 0,2 МПа
DN 20	0,9 ÷ 2,5	1,2 ÷ 2,2	FB030006 010	FB030005 010	-	-
	1,5 ÷ 4,5	1,8 ÷ 5,0	FB030006 020	FB030005 020	-	-
	3,0 ÷ 12,0	3,0 ÷ 9,0	FB030006 030	FB030005 030	-	-
	10,0 ÷ 15,0	6,0 ÷ 14,0	FB030006 040	FB030005 040	-	-
	14,0 ÷ 32,0	18,5 ÷ 55,0	FB030006 050	FB030005 050	-	-
	20,0 ÷ 50,0	37,0 ÷ 100,0	FB030024 010	FB030031 010	-	-
DN 25	0,9 ÷ 2,5	1,2 ÷ 2,2	FB040006 010	FB040005 010	FB250006 010	FB250005 010
	1,5 ÷ 4,5	1,8 ÷ 5,0	FB040006 020	FB040005 020	FB250006 020	FB250005 020
	3,0 ÷ 12,0	3,0 ÷ 9,0	FB040006 030	FB040005 030	FB250006 030	FB250005 030
	10,0 ÷ 15,0	6,0 ÷ 14,0	FB040006 040	FB040005 040	FB250006 040	FB250005 040
	14,0 ÷ 32,0	10,0 ÷ 23,5	FB040006 050	FB040005 050	FB250006 050	FB250005 050
	20,0 ÷ 50,0	18,5 ÷ 55,0	FB040024 010	FB040031 010	FB250024 010	FB250031 010
DN 32	0,5 ÷ 2,3	1,2 ÷ 2,2	FB050006 010	FB050005 010	FB320006 010	FB320005 010
	1,5 ÷ 4,5	1,8 ÷ 5,0	FB050006 020	FB050005 020	FB320006 020	FB320005 020
	3,0 ÷ 12,0	3,0 ÷ 9,0	FB050006 030	FB050005 030	FB320006 030	FB320005 030
	10,0 ÷ 15,0	6,0 ÷ 14,0	FB050006 040	FB050005 040	FB320006 040	FB320005 040
	14,0 ÷ 32,0	10,0 ÷ 23,5	FB050006 050	FB050005 050	FB320006 050	FB320005 050
	20,0 ÷ 50,0	18,5 ÷ 55,0	FB050024 010	FB050031 010	FB320024 010	FB320031 010
DN 40	0,5 ÷ 2,3	1,2 ÷ 2,2	FB060006 010	FB060005 010	FB400006 010	FB400005 010
	1,5 ÷ 4,5	1,8 ÷ 5,0	FB060006 020	FB060005 020	FB400006 020	FB400005 020
	3,0 ÷ 12,0	3,0 ÷ 9,0	FB060006 030	FB060005 030	FB400006 030	FB400005 030
	10,0 ÷ 15,0	6,0 ÷ 14,0	FB060006 040	FB060005 040	FB400006 040	FB400005 040
	14,0 ÷ 32,0	10,0 ÷ 23,5	FB060006 050	FB060005 050	FB400006 050	FB400005 050
	20,0 ÷ 50,0	18,5 ÷ 55,0	FB060024 010	FB060031 010	FB400024 010	FB400031 010
DN 50	0,5 ÷ 2,3	1,2 ÷ 2,2	FB070006 010	FB070005 010	FB500006 010	FB500005 010
	1,5 ÷ 4,5	1,8 ÷ 5,0	FB070006 020	FB070005 020	FB500006 020	FB500005 020
	3,0 ÷ 12,0	3,0 ÷ 9,0	FB070006 030	FB070005 030	FB500006 030	FB500005 030
	10,0 ÷ 15,0	6,0 ÷ 14,0	FB070006 040	FB070005 040	FB500006 040	FB500005 040
	14,0 ÷ 32,0	10,0 ÷ 23,5	FB070006 050	FB070005 050	FB500006 050	FB500005 050
	20,0 ÷ 50,0	18,5 ÷ 55,0	FB070024 010	FB070031 010	FB500024 010	FB500031 010

**5.3. Регулятор RG/2MB MAX**

Таблица 2

DN	P2 (кПа)	Код резьбового соединения		Код фланцевого соединения	
		Pmax = 0,1 МПа	Pmax = 0,2 МПа	Pmax = 0,1 МПа	Pmax = 0,2 МПа
DN 20	0,9 ÷ 2,5	RB030006 010	RB030005 010	-	-
	1,5 ÷ 4,5	RB030006 020	RB030005 020	-	-
	3,0 ÷ 12,0	RB030006 030	RB030005 030	-	-
	10,0 ÷ 15,0	RB030006 040	RB030005 040	-	-
	14,0 ÷ 32,0	RB030006 050	RB030005 050	-	-
	20,0 ÷ 50,0	RB030024 010	RB030031 010	-	-
DN 25	0,9 ÷ 2,5	RB040006 010	RB040005 010	RB250006 010	RB250005 010
	1,5 ÷ 4,5	RB040006 020	RB040005 020	RB250006 020	RB250005 020
	3,0 ÷ 12,0	RB040006 030	RB040005 030	RB250006 030	RB250005 030
	10,0 ÷ 15,0	RB040006 040	RB040005 040	RB250006 040	RB250005 040
	14,0 ÷ 32,0	RB040006 050	RB040005 050	RB250006 050	RB250005 050
	20,0 ÷ 50,0	RB040024 010	RB040031 010	RB250024 010	RB250031 010
DN 32	0,5 ÷ 2,3	RB050006 010	RB050005 010	RB320006 010	RB320005 010
	1,2 ÷ 3,5	RB050006 020	RB050005 020	RB320006 020	RB320005 020
	3,2 ÷ 10,0	RB050006 030	RB050005 030	RB320006 030	RB320005 030
	8,5 ÷ 20,0	RB050006 040	RB050005 040	RB320006 040	RB320005 040
	20,0 ÷ 50,0	RB050024 010	RB050031 010	RB320024 010	RB320031 010
DN 40	0,5 ÷ 2,3	RB060006 010	RB060005 010	RB400006 010	RB400005 010
	1,2 ÷ 3,5	RB060006 020	RB060005 020	RB400006 020	RB400005 020
	3,2 ÷ 10,0	RB060006 030	RB060005 030	RB400006 030	RB400005 030
	8,5 ÷ 20,0	RB060006 040	RB060005 040	RB400006 040	RB400005 040
	20,0 ÷ 50,0	RB060024 010	RB060031 010	RB400024 010	RB400031 010
DN 50	1,1 ÷ 2,5	RB070006 010	RB070005 010	RB500006 010	RB500005 010
	2,0 ÷ 4,5	RB070006 020	RB070005 020	RB500006 020	RB500005 020
	4,5 ÷ 10,0	RB070006 030	RB070005 030	RB500006 030	RB500005 030
	10,0 ÷ 18,0	RB070006 040	RB070005 040	RB500006 040	RB500005 040
	13,0 ÷ 20,0	RB070006 050	RB070005 050	RB500006 050	RB500005 050
	20,0 ÷ 50,0	RB070024 010	RB070031 010	RB500024 010	RB500031 010

**5.4. Таблица пружин регулятора**

Код пружины	DN	P2 (кПа)
MO-0400	DN 20 – DN 25	0,9 ÷ 2,5
MO-0500	DN 20 – DN 25	1,5 ÷ 4,5
MO-0825	DN 20 – DN 25	3,0 ÷ 12,0
MO-0900	DN 20 – DN 25	10,0 ÷ 15,0
MO-1305	DN 20 – DN 25	14,0 ÷ 32,0
MO-1305*	DN 20 – DN 25	20,0 ÷ 50,0
MO-0825	DN 32 – DN 40	0,5 ÷ 2,3
MO-0900	DN 32 – DN 40	1,2 ÷ 3,5
MO-1000	DN 32 – DN 40	3,2 ÷ 10,0
MO-1300	DN 32 – DN 40	8,5 ÷ 20,0
MO-2580*	DN 32 – DN 40	20,0 ÷ 50,0
MO-0825	DN 50	1,1 ÷ 2,5
MO-0900	DN 50	2,0 ÷ 4,5
MO-1000	DN 50	4,5 ÷ 10,0
MO-1300	DN 50	10,0 ÷ 18,0
MO-2550	DN 50	13,0 ÷ 20,0
MO-2580*	DN 50	20,0 ÷ 50,0


**5.5. Таблица пружин ПЗК**

Код пружины	DN	Настройка (кПа)
MO-2150	DN 20 – DN 50	3,0 ÷ 45,0
MO-3505*		30,0 ÷ 70,0

## 6. Габаритные размеры


Таблица 3

Резьбовые соединения	Фланцевые соединения	A	B	Масса, кг
DN 20	-	120	311	2,2
DN 25		120	311	2,2
DN 32	-	160	368	3,9
DN 40	-	160	368	3,9
DN 50	-	160	390	4,1
	DN 25	192	311	4,9
-	DN 32	280	368	8,4
-	DN 40	280	368	9,1
-	DN 50	280	390	10,9




## 7. Расходные характеристики

### 7.1. Регулятор RG/2MB MAX



### 7.2. Регулятор FRG/2MB MAX



### **Схема монтажа FRG/2MB MAX**

1. Клапан серии SM
2. Регулятор давления газа FRG/2MB MAX
3. Предохранительно-сбросной клапан серии MVS/1
4. Рычаг удаленного действия на клапан серий SM





Рис.3

## **8. Монтаж**

Регулятор пригоден для применения в помещениях зоны 1 и зоны 2 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99. Определение взрывоопасных зон см. в ГОСТ Р 51330.9-99.

Регулятор нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.

Настоящее устройство, при условии его монтажа и обслуживания в строгом соответствии с условиями и техническими требованиями данного документа, опасности не представляет. В частности, выбросы регулятором давления воспламеняющихся веществ, при нормальных условиях эксплуатации, не приведут к созданию взрывоопасной атмосферы.

**Монтаж должен производиться специализированной строительно-монтажной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ, "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03)**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ**

### **8.1. Указания по монтажу**

- Давление в системе НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ максимального значения, указанного на паспортной табличке изделия.
- Регуляторы монтируются таким образом, чтобы стрелка на корпусе была направлена к газопотребляющему устройству.
- Регуляторы DN20 – DN50 могут монтироваться только на горизонтальном трубопроводе, таким образом, чтобы пружина была направлена вертикально вверх.
- При монтаже необходимо следить, чтобы в устройство не попал мусор или металлическая стружка.
- При монтаже резьбовых версий следует использовать соответствующие инструменты; недопустимо использовать корпус регулятора в качестве рычага.
- При использовании фланцевого соединения впускной и выходной контрфланцы должны быть строго параллельны друг другу во избежание чрезмерных механических нагрузок на рабочую часть устройства. При монтаже важно точно рассчитать зазор, необходимый для уплотнительной прокладки. При слишком широком зазоре не пытайтесь устранить проблему, перетягивая болты устройства.
- Для настройки регулятора необходимо использовать манометр, расположенный после регулятора.
- После монтажа необходимо проверить герметичность системы.

## **8.2. Ручной взвод**

**ВНИМАНИЕ!** Запуск производить при расходе газа до регулятора не более 30% от максимального и открытых продувочных свечах.

- Открутить от регулятора защитный колпачок (24).
- Ввернуть его обратной стороной в рукоятку взвода регулятора (25).
- Потянуть колпачок вниз до срабатывания фиксирующего механизма ПЗК.
- Отпустить рукоятку.
- Вернуть защитный колпачок в исходное положение.

## **8.3. Калибровка**

- Медленно открыть электромагнитный клапан, установленный до регулятора.
- Взвести регулятор, опустив ручку (24) вниз.
- Винтом (2) установить давление на 25% превышающее давление Р2, сверяясь с манометром.

## **8.4. Пример настройки регулятора**

Желаемое давление на выходе из регулятора: 8,0 кПа

Давление срабатывания запорного устройства (избыточное): 10,0 кПа

- Вращая регулировочный винт (2), повысить давление Р2 на 2,0 кПа по отношению к желаемому давлению (в нашем случае, до 10,0 кПа), сверяясь с манометром.
- Медленно отпуская регулировочный винт (18), выставить избыточное давление срабатывания запорного устройства на 10,0 кПа.
- Отпустить на несколько оборотов регулировочный винт (2) регулятора и взвести регулятор, воздействуя на рычаг взвода (24).
- Завинчивая регулировочный винт (2), выставить желаемое давление на выходе из регулятора (в нашем случае, 8,0 кПа) и установить на место колпачки (1) и (16).

## **9. Техническое обслуживание**

- Техническое обслуживание регулятора должны производиться в сроки, предусмотренные графиком, составленным предприятием, эксплуатирующим и обслуживающим объект, на который устанавливается регулятор.
- Техническое обслуживание заключается в контроле за работой регулятора по показаниям манометров, проверка давления срабатывания предохранительных устройств.
- К обслуживанию регулятора допускаются специально обученные лица не моложе 18 лет, ознакомленные с настоящим руководством и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
- В процессе работы должны соблюдаться правила безопасности, разработанные эксплуатирующей организацией, с учетом "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" ПБ 12-529-03.

Виды работ	Периодичность
Проверка выходного давления	1 год
Замена (промывка) фильтрующего элемента	через 1 месяц после ввода в эксплуатацию, далее через 5 лет
Замена рабочей мембранны	5 лет
Замена пружин	20 лет
Замена регулятора в сборе	40 лет (ранее, при необходимости)

Внимание, после проведения частичной или полной разборки регулятора или замене частей, необходимо произвести повторную настройку параметров регулятора.

## 9.1. Порядок разборки

Перед выполнением любой разборки устройства, убедитесь, что в нем нет давления газа.

- Для проверки или замены мембранны снимите воронку (37), открутив крепежные винты (33), сначала снимите мембранны (5), открутить гайку (36), которая удерживает мембранны (6) (между двух дисков) на стержне обтюратора (8). Сборку производить в обратной последовательности, затягивая гайку (36) не поворачивая мембранны (крепко держа другой рукой диск (34), размещенный на мембрани (6)).
- Те же операции по замене мембранны ПЗК.
- Для проверки затвора (11) и фильтрующего элемента (31), открутите соединение (23) (для DN 20 - DN 25), открутить резьбовое соединение (9) (для DN 32 - DN 40 - DN 50). Затем снимите нижнюю крышку (29) регулятора, ослабив крепежные винты (28). Проверьте затвор (11). При выявлении повреждений и, при необходимости, заменить резиновое уплотнение (26).
- Снимите фильтрующий элемент (31), очистите его с водой и мылом, продуть сжатым воздухом или при необходимости заменить. Установить в исходное положение, помещая его между направляющими (38) (см. рис. 2).
- Сборка осуществляется в обратном порядке.

Таблица 8

Пункт	Наименование работы	Периодичность
1 Таб. 9	Проверка пределов срабатывания ПЗК	Раз в 6 месяцев

Таблица 9

Содержание работ	Технические требования	Приборы, инструменты, материалы необходимые для выполнения работ
<p>Проверка давления срабатывания автоматического отключающего устройства по повышению выходного давления.</p> <p>Давление срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления определяется при закрытых кранах перед регулятором и после регулятора, путем плавного увеличения давления в подмембранным пространстве регулятора до момента срабатывания отключающего устройства, определяется на слух по щелчу.</p>	<p>Давления срабатывания автоматического отключающего устройства при повышении выходного давления должно быть в пределах, указанных в таблице 1 и 2.</p>	<p>Манометр двухтрубный жидкостный ТУ 92-891.026-91, рабочая жидкость-вода.</p>

Примечание. При проведении проверок по пунктам 1 Таблицы 9 изменение давления производится путем изменения настройки выходного давления регулятора или путем подачи в подмембранные пространство дополнительного устройства давления от автономного источника.

## 10. Хранение

Хранение устройства в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -40°C до 60°C при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

## 11. Транспортировка

Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -40°C до +60°C и при относительной влажности не более 90%. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики с оборудованием не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

## 12. Гарантийные обязательства

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи оборудования, но не более 27 месяцев с даты приёмки. В течение гарантийного срока авторизированные сервис центры по оборудованию MADAS бесплатно заменят оборудование, вышедшее из строя по вине завода-изготовителя, согласно действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. Информацию о местонахождении ближайшего авторизованного сервисного центра по оборудованию MADAS можно найти на сайте [www.madas.ru](http://www.madas.ru).

## 13. Сведения о рекламациях

Предприятие-изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. При отказе в работе или неисправности оборудования, в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта с указанием возможных причин и обстоятельств, которые привели к отказу оборудования.

## 14. Сведения о приёмке

Регулятор давления газа серии FRG/2MB MAX изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации. Все необходимы тесты и испытания проведены. Регулятор признан годным для эксплуатации.

Дата приёмки \_\_\_\_\_

М.П.

## 15. Сведения о продаже

Тип \_\_\_\_\_ Код \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Отметка торгующей организации

М.П.

## **16. Сведения об изготовителе**

„MADAS s.r.l.” МАДАС с.р.л.  
Италия, г. Сан Пиетро ди Легнаго (Верона), улица Морателло, 5/6/7  
Телефон: (+39) 0442 23289 Факс: (+39) 0442 27821  
Веб сайт: <http://madas.ru>  
электронная почта: [info@madas.ru](mailto:info@madas.ru)

Сервисное обслуживание и текущий послегарантийный ремонт осуществляют  
ООО „Компания „КИПА”  
РФ, г. Москва, ул. Приорова, 2а  
Телефон: +7 (495) 795-2-795