


1. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
2. При приведении монтажа электрооборудование кабеля заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
4. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
5. Условные обозначения элементов см. 62 89103000000 ТЭ.

Ориентировочный расход материалов для электромонтажа в пределах котла системы управления:

провод ПВЗ – 2,5	– 50 м
ПВЗ – 15	– 100 м
ПВЗ – 10	– 150 м
провод высоковольтный ПВВ	– 1,5 м
металлопроцад (пайка гофрированная)	– 20 м

[illegible]