


1. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
2. При проведении монтажа электрооборудование кабеля заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
4. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
5. Основные обозначения элементов см. 62 887 03.00.000 ТЗ4.

Ориентировочный расход материалов для электромонтажа в пределах котла системы управления:

провод ПВЗ – 2,5	– 60 м
ПВЗ – 1,5	– 120 м
ПВЗ – 1,0	– 150 м
провод высоковольтный ПВВ	– 1,5 м
металлокабач (троска гофрированная)	– 25 м

[illegible][illegible]