



KB11.00.00.000-01 Э4

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
ВА	Сирена С-03/220 В	1	
BP1, BP2	Манометр электроконтактный ДМ-2010С2	1	
BP3	Датчик-реле DL 50E-1	1	
БАУ-ТП-1	Блок АЛЬФА-М XXI (Э) ECO-Unigas	1	с БК-1-1
HP72	Комбинированная горелка Unigas HP72 (клемник)	1	
TP1, TP2	Термопреобразователь ТСМ-1288	2	

1. Входы неиспользуемых в данном типе котла каналов защиты согласовать с программой работы котла в режиме "Монитор" (см. "Инструкцию по обслуживанию блока Альфа-М XXI").
2. Все элементы системы управления, не имеющие надежного контакта с металлическими элементами конструкции модуля, необходимо заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Допускается подача напряжения питания к блоку БК-1-1 от другого источника.
4. При подключении горелки HP72 выполнять требования "Инструкции по монтажу, эксплуатации, обслуживанию комбинированных горелок HP60, HP72".
5. Подключение TP1, TP2 выполнить экранированным проводом.

						KB11.00.00.000-01 Э4		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Котел водогрейный KB-11 ENERGETIK Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Луговский							
Пров.	Маринин							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					ООО МПВФ "Энергетик"			
Утв.								